



CHECKLIST SCOL'AIR POUR LA DIRECTION

Pour veiller à préserver la qualité de l'air dans votre établissement, nous vous invitons à photocopier cette liste afin de la compléter une fois par an.

DATE	✓	✗	⊘
VENTILATION (INFOS GUIDE P. 4)			
En fonction du quartier de l'école			
Aérer en dehors des heures de pointes si circulation importante aux abords immédiats			
En cas de chantier important dans les environs, changement plus fréquent des filtres de ventilation			
Système de ventilation contrôlée			
Possibilité de réglage de l'intensité dans les différents locaux en fonction des activités			
Bon état général du système			
Commentaire éventuel :			
Entretien annuel du système effectué Dernier entretien :/...../20.....			
Aération			
Possibilité d'ouverture des fenêtres dans tous les locaux			
Sensibilisation du personnel enseignant (formation à l'utilisation détecteur CO ₂)			
CONTRÔLE DU CHAUFFAGE ET DE L'HUMIDITÉ (INFOS GUIDE P. 5-6)			
Chauffage central au gaz : entretien tous les 3 ans Dernier entretien :/...../20.....			
Chauffage central mazout : entretien annuel Dernier entretien :/...../20.....			
Chauffage local : liste des locaux où le chauffage est défectueux			
.....			
.....			

✓ OK ✗ À améliorer ⊘ Non applicable

	✓	✗	⊘
.....			
.....			
Bon état de la chaudière			
Commentaire éventuel :			
.....			
Température du ballon d'eau chaude supérieure à 60°C			
NETTOYAGE ET ENTRETIEN (INFOS GUIDE P.8)			
En cas de chantier important dans les environs			
Choisir des produits peu émissifs			
Stocker les produits dans un local séparé et bien ventilé			
Former le personnel d'entretien aux bonnes pratiques d'utilisation des produits d'entretien			
Prévoir l'intervention du personnel d'entretien après les cours (plutôt qu'avant les cours)			
CHOIX DES FOURNITURES ET RÉNOVATION (INFOS GUIDE P.10-11)			
Mobilier et fourniture :			
Sensibiliser les professeurs aux choix de fournitures peu émissives			
Absence de mobilier avec dossier ou assise rembourré (pour éviter les acariens)			
Achat de nouveau mobilier : déballer dans un local inoccupé et bien aéré			
Travaux de rénovation :			
Planifier les travaux pendant les vacances			
Prévoir un temps d'inoccupation des espaces rénovés (minimum 1 semaine)			
Choisir des matériaux peu émissifs			
Confiner les zones de travaux			
Augmenter les fréquences de nettoyage en période de travaux			
Entretien le système de ventilation et changer de filtres après les travaux			
Ventiler et aérer après les travaux			
RÉDUIRE LE BRUIT (INFOS GUIDE P. 13)			
Sensibiliser les élèves et les professeurs, prendre les mesures d'aménagement nécessaires			
ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES (INFOS GUIDE P. 17)			
Eloigner le point d'accès wifi de tout espace fréquenté régulièrement par les élèves.			

✓ OK ✗ À améliorer ⊘ Non applicable