



Rapport de diagnostic chauffage PEB - partie 'exigences PEB'

Date de l'acte: 29/10/2024

Date de mise en service: 28/09/1996

Société/indépendant

nom d'entreprise: Company name
rue/n°/BP: Gulledele 82
CP/commune: 1200 BRUXELLES
Pays:
tél/GSM: 02/775.30.30
e-mail: certibru.test@gmail.com
n° d'entreprise (BCE):

Professionnel agréé tech. ☒ GI ☒ GII ☒ L
conseiller ☒ type 1 ☒ type 2
n° d'agrément: 001802578
prénom/nom: Invulsoftware opleiding

Propriétaire / titulaire ou déclarant Permis d'Environnement

☐ Particulier ☐ Copropriété ☒ Entreprise

prénom/nom: First Name Last Name
nom d'entreprise/ACP: Bruxelles Environnement
n° d'entreprise (BCE): 0236.916.956
rue/n°/BP: Avenue du Port 86C
CP/commune: 1000 Bruxelles
Pays:
tél/GSM: +3227757575
e-mail: info@environnement.brussels

Adresse de l'unité PEB où se trouve l'appareil/le système

rue/n°/BP: Avenue du Port 86C
CP/commune: 1000 Bruxelles
n° étage: N-01
référence de l'unité PEB: front left part
nom bâtiment éventuel: Bxl Environnement

Personne de contact

prénom/nom: First Name Last Name
nom d'entreprise/ACP: Bruxelles Environnement
tél/GSM: +3227757575
e-mail: info@environnement.brussels

Système de chauffage

S'il y a plusieurs systèmes, identifiant ("nom") de ce système:

☐ système de type 1 (1 chaudière max 100 kW)

☐ syst. de type 2 - nombre de chaudières: 1

Si collectif, nombre de bâtiments desservis par ce système:

Si collectif, nombre d'unités PEB desservies par ce système:

Date permis d'urbanisme :

DECLARATION DE CONFORMITE

Les exigences qui sont d'application sont-elles toutes respectées ?

☒ OUI ☐ NON

Si la réponse est non, une dérogation a-t-elle été accordée ?

☐ OUI ☐ NON

Si la réponse est oui, ce qui a été observé correspond-il à la dérogation accordée ?

☐ OUI ☐ NON

Le protocole d'injonction d'arrêt de l'appareil a-t-il été mis en œuvre ?

☐ OUI ☐ NON

EN CONCLUSION, L'APPAREIL OU LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE SONT-ILS CONFORMES A LA REGLEMENTATION CHAUFFAGE PEB ?

☒ OUI ☐ NON

Date prochain contrôle:

Informations complémentaires relatives à la non-conformité:

DEFAUTS ET MESURES A PRENDRE

Défauts qui ont été éliminés pendant cette intervention:

Défauts qui n'ont pas été éliminés pendant cette intervention:

Mesures à prendre pour éliminer ces défauts:

PIECE(S) JOINTE(S)

Signature du propriétaire, titulaire ou déclarant du PE,
ou personne mandatée par celui-ci:

Nom: Owner



Rapport de diagnostic chauffage PEB - partie 'exigences PEB'

Exigences relatives au système de chauffage

	s'applique ?	respecté ?	
Exigences de comptage énergétique	☒	☒ OUI	☐ NON
Comptage du combustible consommé par la totalité des chaudières (si somme > 100 kW)	☒	☒ OUI	☐ NON
Comptage énergie transmise par la totalité des chaudières (si somme ≥ 500 kW)	☐	☐ OUI	☐ NON
Comptage de l'énergie transmise par la production centralisée d'ECS	☐	☐ OUI	☐ NON
Comptage de l'énergie transmise à chaque bâtiment	☐	☐ OUI	☐ NON
Consommation électrique des ventilateurs 10.000 m³/h	☒	☒ OUI	☐ NON
Présence, sur ces compteurs, d'un dispositif qui peut permettre le relevé automatique	☒	☒ OUI	☐ NON
Comptage chauffage et le cas échéant ECS par unité PEB	☐	☐ OUI	☐ NON
Exigence de comptabilité énergétique	☒	☒ OUI	☐ NON
Exigence relative au carnet de bord	☒	☒ OUI	☐ NON
Présence d'une liste des appareils connectés à un conduit collectif d'évacuation	☒	☒ OUI	☐ NON
Exigence relative à la note de dimensionnement des chaudières	☒	☒ OUI	☐ NON
Exigence relative au calorifugeage des conduits et accessoires du système de chauffage	☒	☒ OUI	☐ NON
Si non, préciser la longueur totale des conduits non calorifugés [m] et le nbre d'accessoires pour le chauffage, l'ECS et l'air:			

Exigences relatives à la régulation du système de chauffage	☒	☒ OUI	☐ NON
Modulation de puissance des brûleurs	☒	☒ OUI	☐ NON
Régulation locale des émetteurs	☒	☒ OUI	☐ NON
Régulation de la température d'eau des émetteurs de chaleur	☒	☒ OUI	☐ NON
Régimes de ralenti et hors gel ou anti-condensation	☒	☒ OUI	☐ NON
Gestion des pompes, des circulateurs et des chaudières	☒	☒ OUI	☐ NON
Exigence relative au partitionnement de la distribution d'eau de chauffage et d'air	☒	☒ OUI	☐ NON
Exigence relative à la variation du débit d'air neuf selon l'occupation réelle	☒	☒ OUI	☐ NON
Exigence relative à la récupération de chaleur sur les unités de ventilation double flux	☒	☒ OUI	☐ NON

INFORMATIONS POUR LES CERTIFICATEURS PEB ET DANS LE CADRE DU PERMIS D'ENVIRONNEMENT

Pour les installations > 1 MW, y a-t-il un rapport d'analyse des émissions de NO _x et CO par un labo. agréé ?	☐ OUI	☐ NON
Régulation de la chaudière: ☐ Aquastat (T constante) ☐ Commande par thermostat ☒ Glissante (sonde extérieure ou autre)		
Pompe/circulateur: ☒ Régulé ☐ Non régulé		
S'il y a plusieurs chaudières, l'irrigation des chaudières est-elle arrêtée lorsque celles-ci sont à l'arrêt ?	☒ OUI	☐ NON
Présence d'un réservoir tampon sur le circuit de chauffage du système	☒	
Longueur des conduites d'eau de chauffage non calorifugées du système en chaufferie [m]:		
Nombre d'accessoires sur le circuit de chauffage non calorifugés du système en chaufferie [nombre]:		
Présence d'une boucle d'eau chaude sanitaire	☒	Si oui, la boucle est isolée: ☒ OUI ☐ NON
☒ Pompe à chaleur ☐ Cogénération ☐ Chaudière bois ☐ Générateur à air chaud ☐ Fourniture chaleur externe		
Type de production ECS du système: ☒ Monobloc ☒ Réservoir séparé ☐ Echangeur à plaque		
Volume ballon ECS (l): 300 ☒ Ballon ECS isolé ☐ Echangeur à plaque isolé		